

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

### Veranstaltungsraum

#### Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

### Gastrraum

#### Zugänglichkeit:

**Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.**

#### Gangbreiten und Bewegungsflächen:

Der freie Raum zwischen den Tischen beträgt bei den Hauptgängen mindestens 120 cm

Quergänge sind mindestens 90 cm breit ausgeführt

Bei Richtungsänderungen (wie zB bei Gangkreuzungen) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm

Durchmesser gegeben

#### Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe der Oberkante von maximal 85 cm

Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.

Für die Unterfahrbarkeit der Tische ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe gegeben

#### Möblierung:

Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

### Schwimmbad

#### Barrierefreiheit:

**Das Schwimmbad ist stufenlos erreichbar.**

Es gibt eine barrierefreie Umkleidekabine.

Es gibt eine mechanische oder hydraulische Einstiegshilfe (Lifter).

### Sauna

#### Ausstattung:

**Die Sauna ist stufenlos erreichbar!**

Die Tür zur Sauna ist mindestens 80 cm breit.

In der Sauna befinden sich die nötigen Bewegungsflächen.

Die unterste Sitzbank ist zwischen 46 und 48 cm hoch.

Es gibt auch barrierefreie Duschen im Saunabereich.

## WC

### Erreichbarkeit:

**Das WC ist stufenlos erreichbar!**

### Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

### **!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit**

An der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff montiert

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum Der Raum ist mindestens 165x215 cm Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz

### Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

Die Unterkante des Spiegels ist einer einer Höhe von 85 bis 95 cm montiert

Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert

### WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

### Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

### **Es existiert eine Notrufeinrichtung!**

Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm auslösbar.

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar

---

## Umkleidekabine

### Erreichbarkeit:

**Die Umkleidekabine ist stufenlos erreichbar.**

Der Eingang der Umkleidekabine ist eine Falttür

### Platz in der Kabine:

**Die Kabine hat ausreichend Platz für einen Wendekreis von 150 cm.**

### Bodenbelag:

Der Bodenbelag ist gut berollbar

### Ausstattung:

In der Kabine gibt es eine Sitzbank in einer Höhe von 45-50 cm.: Ja

Es gibt einen Spiegel der bis knapp über den Boden reicht: Ja

---

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

## Gästezimmer

### Erreichbarkeit:

#### **!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar**

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

### Bewegungsflächen im Zimmer:

**!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja**

### Gardeobe:

Garderobenhaken sind in einer Höhe von 80 cm bis 120 cm angebracht

### Betthöhe:

Das Bett ist 100 cm hoch.

### Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

### Sanitärbereich:

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien Duschplatz ausgestattet

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

Der Boden hat eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche

Die Bewegungsfläche beim Duschplatz ist mindestens 150 cm x 150 cm

Die Dusche ist mit mindestens 2 waagrechten Haltegriffen ausgestattet

Es gibt einen fix verbauten Duschsitz

Die Armatur ist in der Höhe zwischen 85 cm und 100 cm montiert

Die Bedienelemente und Haltegriffe sind kontrastreich (hell-dunkel) zur Umgebung ausgeführt

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien WC ausgestattet

---

## Rezeption

### Barrierefreie Rezeption:

**Die Rezeption ist stufenlos erreichbar**

---

## Eingang

### Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

### Schiebetür

#### Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

---

## Anreise

### Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 200 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

### **Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

## Infos

### Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---

### Veranstaltungsraum:




*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage*

**Hinweis:** Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

### Induktive Höranlage

---

### Rezeption:



*Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich*

**Hinweis:** Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage*

**Hinweis:** Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.

### Induktive Höranlage

---



*Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem*

**Hinweis:** ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

### Leitsystem

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)

