

---

## Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

---

### Gastrraum

**Zugänglichkeit:**

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

**Garderobe:**

Es sind Kleiderstangen vorhanden

**Gangbreiten und Bewegungsflächen:**

Der freie Raum zwischen den Tischen beträgt bei den Hauptgängen mindestens 120 cm

**Tische:**

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe der Oberkante von maximal 85 cm

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.

**Möblierung:**

Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

---

### Infos

**Informationen für Kunden mit Behinderungen:**

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

---

### Anreise

**Entfernung zur nächsten Haltestelle:**

Die nächste Haltestelle ist 50 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

**Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:**

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

---

### Eingang

#### Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

#### Schiebetür

**Merkmale:**

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

---

## Rezeption

### Barrierefreie Rezeption:

#### Die Rezeption ist stufenlos erreichbar

Die Rezeption verfügt über einen abgesenkten Bereich

Beim abgesenkten Bereich wird eine flexible Sitzmöglichkeit angeboten

---

## Gästezimmer

### Erreichbarkeit:

#### !! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser

Vor der Tür ist ein Anfahrbereich von mindestens 120 cm in der Tiefe und mindestens 250 cm in der Breite gegeben

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

### Bewegungsflächen im Zimmer:

#### !! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Nein**

### Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

### Gardeobe:

Mindestens eine Kleiderstange ist in einer Höhe von 120 cm angebracht

Die Garderobe ist im Sockelbereich mit mindestens 20 cm in der Tiefe und mindestens 40 cm in der Höhe unterfahrbbar

Ablagefächer sind in einer Greifhöhe zwischen 85 cm und 110 cm angeordnet

### Betthöhe:

Das Bett ist 85 cm hoch.

### Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

### Weitere Ausstattungselemente:

Es sind weitere Ausstattungselemente an der Rezeption erhältlich

### Sanitärbereich:

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien Duschplatz ausgestattet

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

Der Boden hat eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche

Die Bewegungsfläche beim Duschplatz ist mindestens 130 cm x 180 cm und davor ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser

Die Dusche ist mit mindestens 2 waagrechten Haltegriffen ausgestattet

Es gibt einen Einhängeduschsitz

Die Armatur ist in der Höhe zwischen 85 cm und 100 cm montiert

Die Bedienelemente und Haltegriffe sind kontrastreich (hell-dunkel) zur Umgebung ausgeführt

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien WC ausgestattet

### Duschsitz:

Der Duschsitz ist 50 cm hoch.

---

## Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Unser Personal ist geschult im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

---

## Veranstaltungsraum

### Zugänglichkeit:

#### !! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

### Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: Ja

---

## **Schwimmbad**

### **Barrierefreiheit:**

**!! Ist das Schwimmbecken stufenlos erreichbar? Nein**

Es gibt eine barrierefreie Umkleidekabine.

---

## **Sauna**

### **Ausstattung:**

**Die Sauna ist stufenlos erreichbar!**

Die Tür zur Sauna ist mindestens 80 cm breit.

---

## **Umkleidekabine**

### **Erreichbarkeit:**

**Die Umkleidekabine ist stufenlos erreichbar.**

Der Eingang der Umkleidekabine ist eine Schwingtür

### **Platz in der Kabine:**

**Die Kabine hat ausreichend Platz für einen Wendekreis von 150 cm.**

### **Bodenbelag:**

Der Bodenbelag ist gut berollbar

### **Ausstattung:**

In der Kabine gibt es eine Sitzbank in einer Höhe von 45-50 cm.: Ja

---

## WC

### Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

#### Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

**!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit**

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)

#### Anfahrflächen und Bewegungsfläche:

Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm

Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz

#### Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert

#### WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

An der WC-Schale ist ein WC-Deckel montiert.

#### Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.

#### Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist mittels Taster auslösbar

---

## Hinweise auf mögliche Mängel

---


### Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

**Hinweis:** Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.

**Induktive Höranlage**




*Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem*

**Hinweis:** ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

## Leitsystem

### Gästezimmer:



*Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen*

**Hinweis:** Sie haben im Zimmer nicht ausreichend Bewegungsflächen.

### Veranstaltungsraum:



*Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage*

**Hinweis:** Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

## Induktive Höranlage


### Schwimmbad:



*Mangel (nicht angekreuzt): Stufenlose Zugänglichkeit*


**Hinweis:** Ihr Schwimmbad ist nicht stufenlos zugänglich.

### Sauna:



*Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen in der Sauna*

**Hinweis:** In Ihrer Sauna gibt es möglicherweise nicht ausreichend Bewegungsflächen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Dusche bei Sauna*

**Hinweis:** Ihre Sauna verfügt über keine barrierefreie Dusche. Eine derartige Dusche zeichnet sich aus durch ausreichende Bewegungsflächen und das Vorhandensein eines Duschsitzes in 45-50 cm Höhe. Zusätzlich müssen stabile Stützgriffe angebracht sein, um das selbstständige Umsetzen vom Rollstuhl auf den Duschsitz zu ermöglichen.



*Mangel (nicht angekreuzt): Sitzhöhe*

**Hinweis:** optimal sind Sitzhöhen zwischen 45-50 cm.

---

## Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

---

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)