

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Wir bieten auf unserer Homepage Informationen zur Zugänglichkeit an.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 900 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser

Vor der Tür ist ein Anfahrbereich von mindestens 120 cm in der Tiefe und mindestens 250 cm in der Breite gegeben

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

Der seitliche Abstand von der Tür bis zur angrenzenden Wand ist gemessen von der Türdrückseite bis zur angrenzenden Wand mindestens 50 cm

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: Ja

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Gardeobe:

Ablagefächer sind in einer Greifhöhe zwischen 85 cm und 110 cm angeordnet

Bethöhe:

Das Bett ist 61 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

Sanitärbereich:

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien Duschplatz ausgestattet

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

Der Boden hat eine ausreichend rutschhemmende Oberfläche

Die Dusche ist mit mindestens 2 waagrechten Haltegriffen ausgestattet

Die Armatur ist in der Höhe zwischen 85 cm und 100 cm montiert

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien WC ausgestattet

Duschsitz:

Der Duschsitz ist 45 cm hoch.

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Schwimmbad

Barrierefreiheit:
Das Schwimmbad ist stufenlos erreichbar.
Es gibt eine barrierefreie Umkleidekabine.
Es gibt ein barrierefreies WC.

Sauna

Ausstattung:
Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

Umkleidekabine

Erreichbarkeit:
Die Umkleidekabine ist stufenlos erreichbar.
Platz in der Kabine:
Die Kabine hat ausreichend Platz für einen Wendekreis von 150 cm.
Bodenbelag:
Der Bodenbelag ist gut berollbar
Ausstattung:
In der Kabine gibt es eine Sitzbank in einer Höhe von 45-50 cm.: Ja
Es gibt einen Spiegel der bis knapp über den Boden reicht: Ja

Gastraum

Zugänglichkeit:
Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.
Gangbreiten und Bewegungsflächen:
Der freie Raum zwischen den Tischen beträgt bei den Hauptgängen mindestens 120 cm
Quergänge sind mindestens 90 cm breit ausgeführt
Bei Richtungsänderungen (wie zB bei Gangkreuzungen) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser gegeben
Tische:
Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe der Oberkante von maximal 85 cm
Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit
Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.
Möblierung:
Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

WC

Erreichbarkeit:
Das WC ist stufenlos erreichbar!
Tür:
Die Tür ist leichtgängig
!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit
Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf
Die Tür ist gut erkennbar (zB die Wand ist hell ausgeführt und die Tür dunkel)
Anfahrflächen und Bewegungsfläche:
Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum
Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben
Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm
Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz
Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz
Waschgelegenheit:
Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert
Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)
Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet
Die Waschgelegenheit ist mit einem Einhandmischer ausgestattet
Der Einhandmischer ist gemessen von der Vorderkante der Waschgelegenheit in einer Tiefe von 20 bis 35 cm bedienbar
Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)
Die Unterkante des Spiegels ist einer einer Höhe von 85 bis 95 cm montiert
Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert
WC-Sitz:
Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.
Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.
Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.
Ausstattung:
Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.
Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.
Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.
Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspende und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert
Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt.
Es existiert eine Notrufeinrichtung!
Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm auslösbar.
Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar
Der Auslöser des Notrufs ist taktil mit einem Notruf (zB SOS) beschriftet


Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: Ja

Hinweise auf mögliche Mängel

Rezeption:



Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.




Leitsystem

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem


Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

Sauna:



Mangel (nicht angekreuzt): Fehlende Durchgangsbreiten

Hinweis: Die Tür zu Ihrer Sauna verfügt nicht über die nötigen 80 cm Mindestbreite. Dadurch ist sie für Menschen im Rollstuhl oder mit Gehilfen nur sehr eingeschränkt nutzbar.



Mangel (nicht angekreuzt): Bewegungsflächen in der Sauna

Hinweis: In Ihrer Sauna gibt es möglicherweise nicht ausreichend Bewegungsflächen.



Mangel (nicht angekreuzt): Dusche bei Sauna


Hinweis: Ihre Sauna verfügt über keine barrierefreie Dusche. Eine derartige Dusche zeichnet sich aus durch ausreichende Bewegungsflächen und das Vorhandensein eines Duschsitzes in 45-50 cm Höhe. Zusätzlich müssen stabile Stützgriffe angebracht sein, um das selbstständige Umsetzen vom Rollstuhl auf den Duschsitz zu ermöglichen.



Mangel (nicht angekreuzt): Sitzhöhe


Hinweis: optimal sind Sitzhöhen zwischen 45-50 cm.

WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür geht nach außen auf: bei k.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre WC-Tür nach außen aufgeht. Bedenken Sie, dass eine WC-Türe, welche nach innen aufgeht, die Bewegungsfläche und den Wendekreis innerhalb des WCs einschränkt. Sie sollten versuchen, diesen Mangel umgehend zu beheben.



Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja

Hinweis: Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.

Veranstaltungsraum:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Höranlage

Hinweis: Sie verfügen über keine induktive Höranlage in Ihrem Veranstaltungsraum. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)